

LCIE N° : NF012_1794

Titulaire :
License Holder:**LEGRAND FRANCE**
159 RUE JEAN JOANNON - ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES - FRANCESite de fabrication :
Factory:

Voir Annexe / See Annex

Produit :
Product:**Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)**
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme / series DX3
Références/references : voir annexe/see annexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / See Annex

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 62423:2012
EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12: 2017
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° 152863-715114B,
152863-715114B1 à/to B6
152863-715114A, 152863-715114A1 à/to 152863-715114A42Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/01/2019

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Didier BOURGESResponsable des Opérations Certification / Manager of
Certification Operations

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1794

Site(s) de fabrication / Factory(ies) :

LEGRAND FRANCE

159 RUE JEAN JOANNON - ZI DES TROIS MOULINS - 06606 ANTIBES (0182AP)

LEGRAND FRANCE

290 AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG – FRANCE (0843AP)

LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S

GOSB GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI - IHSAN DEDE CADDESİ N°112

41480 GEBZE KOCAELI – TURQUIE (1430AP)

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

References of DX ³ series	I _n	U _n	IΔ _n	Type	I _m	IΔ _m	I _{nc}	IΔ _c
4115 90	25 A	230V~	30 mA	F	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4115 91	40 A	230V~	30 mA	F	500 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A
4115 92	63 A	230V~	30 mA	F	630 A	1 000 A	10 000 A	10 000 A

Indépendant de la tension d'alimentation / Independent of line voltage	Oui / yes
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Courant différentiel de fonctionnement assigné / Rated residual operating current	0.030 A
Temporisation / Delay time	sans / without
Nature du courant / Nature of supply	~
Nombre de pôles / Number of poles	2
Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage, U _{imp} (V)	4 000 V
Température d'utilisation / Utilization range temperature : (°C)	-25 °C à/to +40 °C
Pouvoir de coupure et de fermeture assigné / Breaking and making capacity	500 A, 630 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / Rated residual making and breaking capacity	1 000 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné / Rated residual operating current	10 000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / Rated conditional residual short-circuit current	10 000 A
Distance de grille (essais de court-circuit) / Grid distance (short-circuit tests)	35 mm
Degré IP / IP degree	IP20
Groupe de matériau / Material group	Groupe II
Mode de montage / Method of installation	en tableau (pour tableau de distribution) - sur rail panel board, distribution board - on rail
Type de bornes / Type of terminals	à trou / pillar terminal
Mode de commande / Operating means	Manette / Lever