

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002454

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	CL HIERRO, 56 - 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
suministra el producto / supplies the product	Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado, para uso domésticos y análogos Type F and B residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for household and similar uses
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012) UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015) UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014) UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017) UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014) UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)
Marca Comercial/ Trade mark	LEGRAND
	Más información en el anexo / See annex for more information.
Centro de producción / Production site	PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)
Esquema de certificación Certification scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15. Este certificado anula y sustituye al 030/002454, de fecha 2017-07-17 This certificate supersedes 030/002454, dated 2017-07-17
Fecha de emisión / First issued on	2017-07-17
Fecha de modificación / Modified on	2019-03-12
Fecha de expiración / Validity date	2022-07-17

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002454

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Tipo/ Type	No. de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In)/ Rated current	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente diferencial (Idn)/ Rated residual current	Frecuencia/ Frequency	IΔm	Im	Inc	IΔc	Información adicional/ Additional information
4115 90	F	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4115 91	F	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4115 92	F	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2017-07-17
Fecha de modificación / Modified on 2019-03-12
Fecha de expiración / Validity date 2022-07-17

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com