

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002455

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office
suministra el producto / supplies the product

CL HIERRO, 56 - 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado, para uso domésticos y análogos
Type F and B residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for household and similar uses

conforme con / in compliance with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)

Marca Comercial/ Trade mark

LEGRAND

Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site

290, AVENUE DE COLMAR - 67100 STRASBOURG (Francia)

Esquema de certificación
Certification scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Este certificado anula y sustituye al 030/002455, de fecha 2019-04-01
This certificate supersedes 030/002455, dated 2019-04-01

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date

2017-07-17
2019-05-24
2022-07-17

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002455

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark LEGRAND
Serie/ Series DX3 - (4P)

Referencia/ Type Ref.	Tipo/ Type	No. de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In)/ Rated current	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente diferencial (Idn)/ Rated residual current	Frecuencia/ Frequency	I Δ m	I m	I n c	I Δ c	Información adicional/ Additional information
4116 94	F	4P	25 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 95	F	4P	40 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 96	F	4P	63 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 97	F	4P	80 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2017-07-17
Fecha de modificación / Modified on 2019-05-24
Fecha de expiración / Validity date 2022-07-17

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com