



Instytut Elektrotechniki
Electrotechnical Institute

Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne
Certification Body of Electrotechnical Products



04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28,
tel.: +48 22 812 33 89, fax: +48 22 615 75 35, www.iel.waw.pl, e-mail: ncw@iel.waw.pl

CERTYFIKAT / CERTIFICATE

ZGODNOŚCI Z NORMAMI / CONFORMITY WITH STANDARDS

NR: DN/026/2013

NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:
Name and address of the certificate holder:

ETI Polam Sp. z o.o.
06-100 PUŁTUSK, ul. Jana Pawła II 18

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:
Name and address of the manufacturer:

ETI Elektroelement d.d.
1411 IZLAKE, Obrezija 5 Słowenia

NAZWA WYROBU:
Product:

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
Low-voltage fuse-links

TYP / ODMIANA KONSTRUKCYJNA:
Type / Constructional form:

DO1, DO2

PARAMETRY ZNAMIONOWE: / Ratings:

Napięcie znamionowe / Rated voltage – 400 V AC, 250 V DC
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency – (45 ÷ 62) Hz
Prąd znamionowy / Rated current
DO1: (2-4-6-10-13-16-)A
DO2: (20-25-32-35-40-50-63)A
Znamionowa zdolność zwarcia – AC: 50 kA, DC: 8 kA
Rated breaking capacity
Charakterystyka / Utilization category – gG

NORMY ODNIESIENIA:
Reference standards:

PN-EN 60269-1:2010+A1:2012, PN-HD 60269-3:2010

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: / Test Reports:

8472-1130-0003/3225C, 8472-1130-0003/321UG

NAZWA LABORATORIUM: / Testing laboratory:

VDE

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU: / This Certificate is valid till: 2016- 01- 30

W OPARCIU O WYŻEJ WYMIENIONE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ STWIERDZA SIĘ, ŻE WYRÓB JEST ZGODNY Z WYMAGANIAMI
NORM ZHARMONIZOWANYCH, PRZEZ CO ZACHODZI DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI DYREKTYWY
LVD – 2006/95/WE

*On the basis of above test reports this is to certify that product fulfils requirements of harmonized standards
what provide to a presumption of conformity with principal requirements of directive **LVD-2006/95/CE**.*

CERTYFIKAT JEST WAŻNY DLA WYROBÓW MAJĄCYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJĘ I WYPOSAŻENIE
JAK PRÓBKİ BADANE.

*Refers only to the products having identical characteristics and arrangement
as the sample submitted for testing.*

SYSTEM CERTYFIKACJI – **1a** WG PKN-ISO/IEC GUIDE 67:2007
(BADANIE TYPU, PRZEGLĄD I OCENA DOKUMENTACJI, WYDANIE CERTYFIKATU)
Certification system – **1a** acc. to ISO/IEC Guide 67:2004
(type test, evaluation of documentation, issue of certificate).



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Head of the Certification Body
Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
Director of the Electrotechnical Institute

Warszawa: / Warsaw: 2013-01-31

dr hab. Wiesław Wilczyński, prof. IEI