

SACB-8/8-L-5,0PUR AR SCO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1550216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550216>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk. Metal

Dane handlowe

Numer artykułu	1550216
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CCA
Klucz produktu	BF3CCA
GTIN	4046356146425
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	897,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	896,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SACB-8/8-L-5,0PUR AR SCO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1550216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550216>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Dioda LED	tak

Dane materiału

Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
----------------	---------------------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm

Parametry elektryczne

Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona wskaźnik stanu I/O LED żółta
---------------------	--

Kabel/przewód

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	107,4 kg/km
UL AWM Style	20549 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	11
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]

SACB-8/8-L-5,0PUR AR SCO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1550216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550216>

Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	8x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
	3x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	8,5 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono/żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy
Grubość ściany, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
maksymalny opór przewodu	≤ 53 Ω/km (Przewód sygnałowy)
	≤ 26 Ω/km (Przewód zas.)
Rezystancja izolacji	≥ 5 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	300 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	2000 V (50 Hz, 5 min.)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SACB-8/8-L-5,0PUR AR SCO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1550216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550216>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 7.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-8/8-L-5,0PUR AR SCO - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1550216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550216>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl