

Opis produktu

T5L 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F

T5L 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5L 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054423R1
Numer EAN	8015644555276
Opis katalogowy	T5L 630 PR222DS/P-LSIG In=630 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655392
Numer EAN	8015644555276
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555276

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U_{imp})

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
--	--------

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
---------------------------	----------

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- wy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA
	(230 V AC) 200 kA
	(380 V AC) 120 kA
	(400 V AC) 120 kA
	(415 V AC) 120 kA
	(440 V AC) 100 kA
	(500 V AC) 70 kA
(690 V AC) 35 kA	

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- wy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA
	(230 V AC) 200 kA
	(380 V AC) 120 kA
	(400 V AC) 120 kA
	(415 V AC) 120 kA
	(440 V AC) 100 kA
	(500 V AC) 85 kA
(690 V AC) 70 kA	

Prąd znamionowy (I_u)	630 A
---------------------------	-------

Zabezpieczenie	PR222DS/P-LSIG
----------------	----------------

Rodzaj zabezpieczenia	EL
-----------------------	----

Poziom wytrzymałość zwarcio- wej	L
-------------------------------------	---

Normy	IEC
-------	-----

Podtyp	T5
--------	----

Do użytku z	T5
-------------	----

Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
------------------------------	-------------------------------

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
----------------------------------	---------------------------------

Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
-------------------------------------	--------

Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
--	--------

Wersja	F
--------	---

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
---------------------------------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
-------------------------	-----------------

Certyfikat GL	1SDL000163R0062
---------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
--------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001
------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SDH000436R0502
------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

