

Opis produktu

XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F

XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068485R1
Numer EAN	8015644023911
Opis katalogowy	XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
Opis	XT4S 250 Ekip LSI In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LSI, In=250A, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1898

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT4SE3250FFF000XXX

E-Numer (Finlandia)

3641049

Numer EAN

8015644023911

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

105 mm

Wysokość netto

160 mm

Głębokość / długość netto

82.5 mm

Masa netto

2.326 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

151 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

214 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

171 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

2.448 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8015644023911

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika

Power Distribution

Dane montażowe-obwód

Busbar 85..200 mm²

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

główny (roboczy)		
Rodzaj prądu	AC	
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle	
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle	
Liczba biegunów	3	
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms	
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka	
Straty mocy	na biegun 16.40 W	
Typ produktu	SACE Tmax XT	
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker	
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker	
Prąd znamionowy (I_n)	250 A	
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz	
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V AC	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV	
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V AC	
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA	
Prąd znamionowy (I_u)	250 A	
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8	
Zabezpieczenie	Ekip LSI	
Rodzaj zabezpieczenia	EL	
Data RoHS	NA	
Poziom wytrzymałości zwarciowej	S	
Normy	IEC	
Podtyp	XT4	
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front	
Typ zacisku	Bolt	
Momenty dokrecające	8 N·m	
Wersja	F	
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1003	

Technical UL/CSA

Zdolności zwarciove wg. UL489	(240 V AC) 150 A (480 V AC) 65 A (600 V AC) 25 A
----------------------------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001 1SDH000721R0506

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Włłączniki → Włłączniki kompaktowe → Tmax XT

