

Opis produktu

XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA101372R1
Numer EAN	8056221011907
Opis katalogowy	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2358

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1896

9AKK108468A4411

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -40 ... 125 °C

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XSEJCFAZZAAAA00000

Numer EAN

8056221011907

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

210 mm

Wysokość netto

268 mm

Głębokość / długość netto

178 mm

Masa netto

11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

280 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

350 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

360 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

12.5 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8056221011907

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika

Power Distribution

Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 57 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcioy wytrzymywalny (I_{cw})	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcioej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT7M
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1337

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107046A9648
Rysunki mechaniczne	1SDH002013A1102

Diagram okablowania	1SDM000002A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001
	1SDH002013A1002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

