

Opis produktu

CM-IWS.2S

CM-IWS.2S przekaźnik do nadzoru izolacji w sieci IT 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC



Ogólne informacje

Typ produktu	CM-IWS.2S
Kod zamówieniowy	1SVR730670R0200
Numer EAN	4016779852616
Opis katalogowy	CM-IWS.2S przekaźnik do nadzoru izolacji w sieci IT 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC
Opis	CM-IWS.2S służy do monitorowania rezystancji izolacji zgodnie z normą IEC 61557-8 w nieuziemionych sieciach IT AC o napięciu do 400 V AC. CM-IWS.2 można skonfigurować zgodnie z wymaganiami aplikacji, dzięki czemu jest wielofunkcyjny.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779852616
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC112196D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC730550M0001

Wymiary

Szerokość netto	22.5 mm
Wysokość netto	85.6 mm
Głębokość / długość netto	103.7 mm
Masa netto	0.141 kg

Dane techniczne

Funkcja	Unearthed AC systems Up to 400 V AC
Skala	1 ... 100 kΩ
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 ... 240 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Measuring Circuit DC Hz Measuring Circuit 15 ... 400 Hz Obwód zasilania 50/60 Hz
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowy prąd pracy AC-12 (I _e)	(230 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(230 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I _e)	(24 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 2 A
Minimalna zdolność przełączania	24 V 10 mA
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Measuring Circuit / Output Circuit 6 kV Supply Circuit / Measuring Circuit 6 kV Supply Circuit / Output Circuit 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	Measuring Circuit / Output Circuit 400 V Supply Circuit / Measuring Circuit 400 V Supply Circuit / Output Circuit 300 V
Stopień ochrony	Housing IP50 Terminals IP20
Kategoria przepięć	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Odłącznik SPD	Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
Pojemność wyciekowa systemu (C _E)	10 µF
Trwałość elektryczna	AC-12 100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	30000000 cycle
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1x 0.5 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.5 ... 1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.5 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.5 ... 1.5 mm² Elastyczny 1x 0.5 ... 2.5 mm² Elastyczny 2x 0.5 ... 1.5 mm² Sztywny 1x 0.5 ... 4 mm² Sztywny 2x 0.5 ... 2.5 mm²
Momenty dokrecające	0.6 ... 0.8 N·m

Długość odizolowania przewodu	8 mm
Rekomendowany śrubokręt	0.8 x 4
Pozycja montażu	1 ... 6
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61326-2-4 IEC/EN 61557-1 IEC/EN 61557-8 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Output Circuit 300 V AC
Ocena styku UL/CSA	B300
Przekroje kabli UL/CSA	Elastyczny 1x 18-14 AWG Elastyczny 2x 18-16 AWG Szywny 1x 20-12 AWG Szywny 2x 20-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	7.08 in-lb
Wymagania dotyczące styków wg. UL508	B300
Palność Zgodnie z UL94	V-0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Deklaracja REACH	1SVD981001-4501
Dane RoHS	1SVD981011-00
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Circular Value

Instrukcje końca żywotności	1SAC200290H0001
-----------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_DK-30302-A1-UL
Certyfikat CCC	CCC_2010010303438770
Certyfikat CQC	CQC2010010303438770
Certyfikat cULus	cULus508_20120727-E140448
Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000184
Deklaracja zgodności UE	1SVD981011-00
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD981011-10
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAA000017C

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	97 mm
Długość opakowania (poziom 1)	30 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	109 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.166 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779852616

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 7	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
ETIM 8	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
ETIM 9	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
eClass	V11.0 : 27371807
UNSPSC	39122331
E-Numer (Finlandia)	2712262
E-Numer (Szwecja)	3860656

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki kontroli izolacji

