

Opis produktu

TS 8/8SW

TS 8/8SW Non-inherently short-circuit proof bell transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TS 8/8SW
Kod zamówieniowy	2CSM081302R0811
Numer EAN	8012542368304
Opis katalogowy	TS 8/8SW Non-inherently short-circuit proof bell transformer
Opis	These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply. Switch 0-1.

Dane techniczne

Normy	IEC/ EN 61558-2-8
Zastosowanie	Residential
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	8 V AC
Prąd pobierany	1 A
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out})	1 A

Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	2.5 W
Zasilanie	8 V·A
Moc znamionowa	8 W
Klasa izolacji	B
Momenty dokrecające	0.5 N·m
Rodzaj transformatora	Non - Inherently Short Circuit Proof
Dostępne opcje	With switch
Uwagi	Suitable for loads that require a discontinuous supply. Double insulation between primary and secondary windings
Przekrój kabli	2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	9 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja +10 ... +40 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CSC446004K0201
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	14 AWG
------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.065 m
Masa netto	0.350 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Oznakowanie/certyfikat	IMQ
Deklaracja zgodności UE	2CSC446002D2701
Certyfikat EAC	9AKK107992A6660
Certyfikat VDE	9AKK107992A6774

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Diagram okablowania	9AKK108467A7360

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001547 - Bell transformer
ETIM 9	EC001547 - Bell transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kod klasyfikacji	T

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Bells and safety transformers

