

Opis produktu

OVR T2-T3 1N 20-275 P QS

OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS
Kod zamówieniowy	2CTB803972R1200
Numer EAN	3660308519689
Opis katalogowy	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Surge Protective Device
Opis	OVR T2-T3 1N 20-275 P QS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Układ sieci rozdzielczej	TT TN-S
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 / 400 V
Wartość napięcia DC	350 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	1.4 kV (L-N) 0.9 kV (N-PE) 1.4 kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 275 V

Przebiecie dorywcze (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Prąd znamionowy wylacznalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	100 kA
Prąd wyladowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μ s) 5 kA I (max, 8 / 20 μ s) 5 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciovy	100 kA
Straty mocy	17 mW
Próba klasy ogranicznika przebiec	II III
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Liczba biegunów	2
Liczba przewodów	2
Położenie biegunu neutralnego	Right
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Residential or other where accurate protection is needed.
Obciążenie obwodu pomocniczego	Minimum - Maximum -
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Nie
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	2 modular spacing

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 5000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK108466A4410
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	35.6 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	58 mm
Masa netto	0.24 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

250 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CTC432024G1701
Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4410

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CTC432096M1701
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC432218D0201
Rysunki mechaniczne	2CTC800021F1100.pdf 2CTC800021F1101.dxf 2CTC800021F1102.stp 2CTC800021F1103.igs

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141ECC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II → Type T2 - T3 20kA

