

Opis produktu

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
Kod zamówieniowy	2CTB803973R1600
Numer EAN	3660308520692
Opis katalogowy	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device
Opis	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Układ sieci rozdzielczej	TT TN-S
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 / 400 V
Wartość napięcia DC	350 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	1.5 kV (L-N) 1.4 kV

	(N-PE) 1.4 kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 275 V
Przebiecie dorywcze (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	100 kA
Prąd wyladowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μ s) 5 kA I (max, 8 / 20 μ s) 5 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Wartość znamionowa prądu zwarcia	100 kA
Straty mocy	29 mW
Próba klasy ogranicznika przepięć	II III
Liczba zabezpieczonych biegunów	4
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	4
Liczba przewodów	4
Położenie bieguna neutralnego	Right
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Residential or other where accurate protection is needed.
Obciążenie obwodu pomocniczego	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Nie
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	4 modular spacing

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 5000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK108466A4410
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	71.2 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	58 mm
Masa netto	0.48 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	500 g
E-Numer (Finlandia)	3217630

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CTC432057G1701
Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4410

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CTC432096M1701
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC432274D0201
Rysunki mechaniczne	2CTC800021F1400.pdf 2CTC800021F1401.dxf 2CTC800021F1402.stp 2CTC800021F1403.igs

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141ECC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II → Type T2 - T3 20kA

