

Opis produktu

OVR T1-T2 12.5-275s P QS

OVR T1-T2 12.5-275s P QS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T1-T2 12.5-275s P QS
Kod zamówieniowy	2CTB815710R1200
Numer EAN	3660308524959
Opis katalogowy	OVR T1-T2 12.5-275s P QS Surge Protective Device
Opis	OVR T1-T2 12.5-275s P QS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Układ sieci rozdzielczej	TT TN-C TN-S
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 / 400 V
Wartość napięcia DC	350 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	(L-N) 1.4 kV (N-PE) - kV (L-PE) 1.4 kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 275 V (L-N) 275 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	(N-PE) - V
Przepięcie dorywcze (U_T)	337 V
Prąd wyładowczy (8/20)	Nominalny 20 kA Maksymalny 80 kA Total 80 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 μ s) 12.5 kA
Prąd impulsowy wyładowania	12,5
Wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA
Wartość znamionowa przerywanego prądu następczego (I fi)	(L-N) - kA (N-PE) - kA
Straty mocy	37 mW
Odłącznik SPD	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A Bezpieczniki typu gL $\leq$ 160 A Bezpieczniki typu gG $\leq$ 160 A
Próba klasy ogranicznika przepięć	I II
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Industry, commercial building
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Tak
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	1 modular spacing

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 5000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK108466A4617
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	17.8 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	76.7 mm
Masa netto	0.15 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto	165 g

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

(poziom 1)

E-Numer (Finlandia)	3211207
---------------------	---------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	9AKK107680A1975
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4617
Certyfikat EAC	2CTC436008G1701

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CTC431030M1701
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CTC431042D0201
Rysunki mechaniczne	2CTC800015F1500.pdf 2CTC800015F1501.dxf 2CTC800015F1502.stp 2CTC800015F1503.igs

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 9	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130808
Kod klasyfikacji	141BCC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy I → Type T1 - T2 12.5kA

