

!!! produkt wycofywany !!! cyfrowy przekaźnik nadzorczy dla napięcia 3-fazowego z przewodem neutralnym załączana kolejność faz zanik fazy 3 x 160 do 690 V AC 50 do 60 Hz napięcie obniżone i górne 160-690V histereza 1-20 V opóźnienie wyłączenia 0-20 s 2 CO dla zakłóceń w systemie elektroenergetycznym przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Regulowany cyfrowy przekaźnik nadzorczy sieci
oznaczenie typu produktu	3UG4
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxyd (Bleioxyd) - 1317-36-8
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4616-1BR28-0AA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4616-1BR28-0AA1/manual>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 