

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2312/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch

Masłomia, ul. Długa 39

32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT L

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch

Masłomia, ul. Długa 39

32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch

Masłomia, ul. Długa 39

32-091 Michałowice

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn.zm.)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3102/2014 z dnia 14.10.2014 r. oraz wnioski o zmianę zakresu dopuszczenia nr 3460/2015 z dnia 24.09.2015 r., nr 3692/2016 z dnia 28.04.2016 r., nr 4330/2017 z dnia 05.10.2017 r. i nr 4515/2018 z dnia 26.02.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2014/218/1 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/2 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/3 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/4 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/5 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/6 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2014/218/7 z dnia 12.09.2014 r. (wraz z aneksami z dnia 05.11.2014 r. i 01.06.2015 r.), nr B/2015/156/1 z dnia 08.06.2015 r. i nr B/2015/156/2 z dnia 08.06.2015 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM”, a także sprawozdania z badań nr 1020/BA/14 z dnia 15.01.2015 r., nr 1489/BA/15 z dnia 30.11.2015 r., nr 2039/BA/16 z dnia 25.11.2016 r., nr 496/BA/17 z dnia 05.01.2018 r. i nr 767/BA/18 z dnia 27.04.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2312/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **16.07.2018 r.**

do **02.03.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 16 lipca 2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2312/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT L w odmianach:

Kod oprawy	Moc oprawy	Kod modułu awaryjnego	Czas pracy w trybie awaryjnym [h]	Tryb pracy	Sposób testowania oprawy	Symbol koloru oprawy
ETSR ETSU ETSC ETSO	1 W 2 W 3 W 6W ³⁾	B B1 C C1 E ²⁾ E1 ²⁾	1 2 3 ⁴⁾	SE	X PT	WH GR BL OC
ETS ETSA ETA ETSP ETAP	1 W 2 W 3 W	B B1 C C1	1 2 3 ⁴⁾	SA	X PT	
		B B1 C C1 E ²⁾ E1 ²⁾	1 2 3 ⁴⁾	SE SA	AT	
		B B1	1 2 3	SE SA	RS RU RW	
		F G	---	---	CB CB/CBS CB/ADS CB/ADL CB/MP4 CB/MP5	
ETE ETM ETMA ETEP ETMP	1 W 2 W 3 W	Z			CB/ADE CB/ADP	
		---	---	---	FZLV	
ETL ETLA ETB ETLP ETBP	1 W 2 W 3 W 6W ³⁾					

²⁾ tylko praca awaryjna (SE);

³⁾ tylko praca awaryjna (SE) z modułem oznaczonym B, Z, FZLV;

⁴⁾ wersja nie występuje dla modułu E o mocy 3W;

UWAGA!

Oprawy z własnym zasilaniem mogą być opcjonalnie wyposażone w układ grzejny typu HTR25.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 16 lipca 2018 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2312/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu EXIT S, EXIT M, EXIT L

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	EXIT S, EXIT M, EXIT L	
	Z - zasilana centralnie (odmiany w wykonaniach: CB, CB/CBS, CB/ADL, CB/ADS, CB/MP4, CB/MP5, CB/ADE, CB/ADP, FZLV);	X - z własnym zasilaniem (odmiany w wykonaniach: X, PT, AT, RS, RU, RW);
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągłe (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	E - z niewymienialna lampą; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialna lampą; F - urządzenia automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczone EL-T; G - wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 h czas trwania; 120 - 2 h czas trwania; 180 - 3 h czas trwania;
Znamionowe napięcie zasilania	220 ÷ 240 V AC; 176 ÷ 254 V DC; 24 V DC - dot. odmian FZLV;	220 ÷ 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II III - dot. odmian FZLV (24 V DC);	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak	
Sposób zamocowania	nabudowywana, wbudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RW są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 16 lipca 2018 r.