


Opis produktu

XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F

XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100471R1
Numer EAN	8056221005487
Opis katalogowy	XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
Opis	XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip Dip LSI, In=630A, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2354

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1899

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT5SE463BFFF000XXX

E-Numer (Finlandia)

3641349

Numer EAN

8056221005487

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

186 mm

Wysokość netto

205 mm

Głębokość / długość netto

103.5 mm

Masa netto

6.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

250 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

245 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

285 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

6.888 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8056221005487

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika

Power Distribution

Rodzaj prądu

AC

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 5000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	4
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	45 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

