

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Numer A78/AEN/edycja 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

F-C-PURO-JZ

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 50525-1	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50363-3	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu
PN-EN 50363-10-2	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 10-2: Mieszanki powłokowe z innych materiałów -- Poliuretan termoplastyczny

Dane techniczne produktu:

Opona zewnętrzna:	PUR typ TMPU
Budowa żyły:	żyła miedziana, niepobielana - linka skręcana
Zakres temperatur:	-20°C do +80°C elastycznie, -40°C do +80°C stacjonarnie
Napięcie pracy Uo/U:	300/500V
Napięcie testu:	3000 V

 = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową
Deklaracja ważna z dowodem zakupu wystawionym
przez **HELUKABEL Polska Sp. z o.o.**

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER
mgr inż. Anna Siłarek-Karasiiewicz

www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: +48 46 858 01 00
fax: +48 46 858 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl

GDYNIA

ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 733 01 45
fax: +48 46 858 01 18

KATOWICE

ul. Ligocka 103, bud. 1c,
40-568 Katowice
tel.: +48 33 821 12 96-97
fax: +48 46 858 01 18

POZNAŃ

ul. Pasjonatów 15, S11 Park Tech.
62-070 Zakrzewo
tel.: +48 61 868 95 91
fax: +48 46 858 01 18

WROCŁAW

ul. Siostrzana 4/1
53-029 Wrocław
tel.: +48 71 348 33 03
fax: +48 46 858 01 18

NIP: 118-15-78-280
Regon: 017168692

ISO 9001:2015

Nr konta: RAiffeisen BANK POLSKA S.A. WARSZAWA 62 1750 0009 0000 0000 0092 0576

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134996.
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN