

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer A68/AEN/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

PURÖ-JZ

(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w normach:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 50363-3	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu
PN-EN 50525-1	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 50363-10-2	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 10-2: Mieszanki powłokowe z innych materiałów -- Poliuretan termoplastyczny

Dane techniczne produktu:

Opona zewnętrzna:	PUR typ TMPU
Budowa żyły:	żyła miedziana, niepobielana - linka skręcana
Zakres temperatur:	-20°C do +80°C elastycznie, -40°C do +80°C stacjonarnie
Napięcie pracy Uo/U:	300/500V
Napięcie testu:	4000 V

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU
Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krże Duże, 10.08.2023

Miejsce i data wystawienia

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MŁODSZY SPECJALISTA
Młodszy Specjalista d.s. Kontroli Jakości
Sylvia Kołodziejczyk

nazwisko i podpis osoby upoważnionej