

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer K287 /KEN/ Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

LiYv

.....
(nazwa, typ)

Oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w :

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

Dane techniczne produktu:

Zakres temperatur:	-5°C do +70°C elastycznie, -30°C do +70°C stacjonarnie
Napięcie testu:	0,14 mm ² - 1200V 0,25 – 1,5 mm ² - 2500V

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową.

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krże Duże, 09.05.2023

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
Quality Control Manager
mgr inż. Anna Sikarek-Karasiewicz
mgr inż. Anna Karasiewicz

Miejsce i data wystawienia

nazwisko i podpis osoby upoważnionej