

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer HELUPOWER H07RN-F LS0H/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli
i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

HELUPOWER H07RN-F LS0H

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.
do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228 kl.5, DIN VDE 0295 kl.5, BS 6360 kl.5 Żyły przewodów i kabli

- | | |
|------------------|--|
| PN-EN 61034-1 | Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach --Część 1: Aparatura |
| PN-EN 61034-2 | Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach --Część 2: Metoda badania i wymagania |
| PN-EN 50525-2-21 | Przewody elektryczne --Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) --Część 2-21: Przewody ogólnego zastosowania --Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieciowanego. |
| PN-EN 60754-1 | Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości PN-EN halogenowodorów |
| PN-EN 60754-2 | Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności |
| PN-EN 60332-1-2 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW |

ISO 9001:2015

www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel.: +48 858 01 00
e-mail: biuro@helukabel.pl

GDYNIA
ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 733 01 45

JAWORZNO
ul. Rozwojowa 14
43-600 Jaworzno
tel.: +48 32 615 00 02

POZNAŃ
ul. Dworcowa 7
62-020 Swarzędz
tel.: +48 61 868 95 91

NIP: 118-15-78-280
Regon: 017168692

Sółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134996.
Wysokość kapitału zakładowego 4 050 000,00 PLN

DNV

- PN-EN 60811-404 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego
- PN-EN 60811-403 Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonu

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:

specjalna guma

Budowa żyły:

żyła miedziana, niepobielana

Zakres temperatur:

-40°C do +90°C w ruchu, -50°C do +90°C stacjonarnie

Napięcie pracy U_0/U :

450V/750V

Napięcie testu:

2500V

Przewód jest odporny na UV, czynniki atmosferyczne, lubrykanty oraz tłuszcze.

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska



= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krze Duże, 12.12.2023

Miejsce i data wystawienia

Młodszy Specjalista d.s. Kontroli Jakości
Sylvia Kołodziejczyk

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

MŁODSZY SPECJALISTA
D.S. KONTROLI JAKOŚCI

nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Sylvia Kołodziejczyk