

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE NUMER Q538 / QEN / Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli
i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

NYY-J / NYY-O

.....
(nazwa, typ)

Oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w :

PN-EN 60228	-Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	-Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ Część 1-2.
PN-HD 603 S1	-Kable energetyczne -- Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu.

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył: PVC modyfikowane, PVC DIV 4, wg.HD603 S1
Budowa żyły: żyła miedziana, niepobielana
Zakres temperatur: -5°C do +50°C elastycznie, -40°C do +70°C stacjonarnie
Napięcie pracy U_0/U : 0,6/1kV
Napięcie testu: 4000V

Kabel odporny na UV

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krże Duże, 05.08.2022

Miejsce i data wystawienia

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MIEJSCOWOŚĆ KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER

mgr inż. Anna Sitarek-Karasiewicz

mgr inż. Anna Karasiewicz
nazwisko i podpis osoby upoważnionej