

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer F242/FEN/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli
i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

H07 RN-F

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w normach:

PN-EN 60228 kl.5	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW
PN-EN 50525-2-21	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U ₀ /U) -- Część 2-21: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieczowanego
PN-EN 60811-404	Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne -- Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnego
DIN VDE 0472-805	Badanie izolacji kabli i przewodów- Odporność na działanie ozonu
PN-EN 50363-2-1	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieczowanych
PN-EN 50363-1	Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 1: Mieszanki izolacyjne z elastomerów usieczowanych
IEC 60245-4	Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe - włącznie 450/750 V - Część 4: Przewody elastyczne

Kabel certyfikowany <HAR>

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:	Guma EI4
Budowa żyły:	niepobielana żyła miedziana, odłonięta, linka skręcana
Zakres temperatur:	-30°C do +60°C
Napięcie pracy:	U ₀ /U 450/750V
Napięcie testu:	2500V

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krze Duże, 28.03.2022

Miejsce i data wystawienia

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENEDŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
Quality Control Manager
mgr inż. Anna Słarek-Karasiewicz
nazwisko i podpis osoby upoważnionej