

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE NUMER N490 / NEN / UE / Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

FIVENORM H07V2-K HAR-UL-CSA-AWM-MTW

.....
(nazwa, typ)

Oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

- PN-EN 60228 i UI.-Std. 758 - Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania palnikiem z płomieniem mieszkankowym 1kW
PN-EN 50525-2-31, UI.-Std. 1063, UI-Style 10269 i CSA-TEW, CSA-AWM I/A/B
- Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)
PN-EN 50363-3 - Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową.

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

Krże Duże, 05.08.2022

Miejsce i data wystawienia

Anna Karasiewicz
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
i QUALITY CONTROL MANAGER
mgr inż. Anna Starek-Karasiewicz

nazwisko i podpis osoby upoważnionej