

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer I272/IPL/HELUKABEL

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:
Deklarujemy, że produkt:

CLEAN CABLE - do pomp głębinowych

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w normach:

PN-EN 60228 - Żyły przewodów i kabli
PN-EN 50267-2 - Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -
- Część 2-3: Metody -- Określanie kwasowości gazów przez wyznaczanie średniej ważonej pH i konduktywności

Zakres temperatury pracy: min -25°C; max +90°C
Izolacja zew.: XPLE – polietylen usieciowany
Napięcie pracy : 0,6/1kV

Kabel posiada Atest PZH nr B-BK-60210-1169/21

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krże Duże, 15.11.2022

Miejsce i data wystawienia

Quality Control Manager
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER
mgr inż. Anna Karasiewicz
nazwisko i podpis osoby upoważnionej