

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer I04/IPL/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

TITANEX® H07 RN-F

(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-1	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia

Kabel certyfikowany <HAR>

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:	specjalny usieciowany elastomer
Budowa żyły:	giętka żyła miedziana, niepobielana
Zakres temperatur:	-25°C do +55°C elastycznie, -25°C do +75°C stacjonarnie
Napięcie nominalne:	-U ₀ /U 450/750 V -U ₀ /U 600/1000 V- w przypadku instalacji zabezpieczonych i na stałe

Kabel odporny na UV

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU
Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krze Duże, 04.08.2022

Miejsce i data wystawienia

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI
QUALITY CONTROL MANAGER

mgr inż. Anna Sitarek-Karasiewicz

mgr inż. Anna Karasiewicz
nazwisko i podpis osoby upoważnionej