

Deklaracja zgodności WE/UKCA (nr 21010)

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Nr decyzji 768/2008/WE Załącznik III BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

1. Identyfikacja produktu:

Produkt Czujka dymu

2. Producent:

Nazwa FireAngel Safety Technology Limited
Adres Vanguard centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:

Nazwa Adres autoryzowanego przedstawiciela
Adres 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irlandia

3. Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta:

4. Przedmiot deklaracji:

Produkt Czujniki dymu
Model/typ FireAngel SW1, FireAngel SW10
Opis Czujnik dymu zasilany sieciowo z baterią podtrzymującą pracę do używania w pomieszczeniach domowych
Dane techniczne Zasilanie z sieci 230 VAC, wymienna bateria 9 V podtrzymująca pracę. Połączenie przewodowe

5. Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z odpowiednim ustawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej i instrumentami ustawowymi:

6. Przepisy i normy:

UK CA	Przepisy Wielkiej Brytanii (UKCA)	CE	Przepisy Unii Europejskiej (WE)	Oznaczone, zharmonizowane i inne normy wskazujące zgodność
	Rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych (WU) nr 305/2011, ze zmianami w Rozporządzeniu dotyczącym produktów budowlanych (Zmiana, itd.) (EU Exit) z lat 2019, 2020 i 2022.		Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych 305/2011/UE	EN14604:2005/AC:2008
	Rozporządzenie dotyczące sprzętu elektrycznego (Bezpieczeństwo) 2016/1101		Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/ EU	EN 62368-1_2014+A11_2017
	Rozporządzenie dotyczące zgodności elektromagnetycznej 2016/1091		Dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2014/30/ EU	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
	Rozporządzenie dotyczące ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012/3032		Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

7. Jednostka notyfikowana Intertek Deutschland GMBH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Certyfikaty wystawione przez Niemcy 0905-CPR-00650 zgodnie z normą EN14604:2005+AC:2008.

Zatwierdzona przez Wielką Brytanię jednostka Intertek, Unit C, Imperial Park, Randalls Way, Leatherhead, KT22 7TA wystawiła certyfikaty 0359-UKCA-CPR-00221 zgodnie z normą EN14604:2005+AC:2008

8. Autoryzacja i podpis

Podpisano w imieniu: FireAngel Safety Technology Limited
Miejsce wydania: Coventry, Wielka Brytania
Data I wydania: 1 listopada 2021
Data wersji: 5 września 2022
Wersja: 1.01
Imię i nazwisko: Ian Ballinger
Stanowisko: Szef Działu Certyfikacji
Podpis:

