

Opis produktu

XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F

XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100829R1
Numer EAN	8056221008839
Opis katalogowy	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1600

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2357
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1895
	9AKK108468A4404

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 125 °C
Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT7SE316FEFF000XXX
Numer EAN	8056221008839
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	166 mm
Masa netto	13.614 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.33 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8056221008839

Dodatkowe informacje

Typ Wylacznika	Power Distribution
Rodzaj pradu	AC
Trwalosc elektryczna	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymalosc mechaniczna	240 cykli na godzinę 10000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotnosc zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 94 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prad znamionowy (I_n)	1600 A
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napiecie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napiecie pracy	690 V AC
Prad znamionowy wylaczalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prad zwarciovy wytrzymwalny (I_{cw})	20 kA
Prad znamionowy wylaczalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Prad znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymalosci zwarciovej	S
Normy	IEC

Podtyp	XT7
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107046A9648
Rysunki mechaniczne	1SDH002013A1101
Diagram okablowania	1SDM000002A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

