

ERS 1000-SCRT WH - Czujnik

1225195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225195>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł czujnikowy do panelu pokojowego ERS 1000 do pomiaru stężenia CO₂, wilgotności względnej i temperatury, kolor biały

Korzyści

- Łatwa rozbudowa panelu ERS 1000 do pomiaru warunków klimatycznych w pomieszczeniu
- Prosta implementacja długookresowej rejestracji wartości pomiarowych
- Dobra integracja optyczna w podwójnej ramce razem z ERS 1000

Dane handlowe

Numer artykułu	1225195
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRHAEA
Klucz produktu	DRHAEA
GTIN	4063151316679
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36 g
Numer taryfy celnej	90321080
Kraj pochodzenia	AT

ERS 1000-SCRT WH - Czujnik

1225195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225195>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Czujnik
--------------	---------

Wymiary

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	55 mm / 55 mm / 20 mm
---	-----------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 40 °C
Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Gniazdo podtynkowe
----------------	--------------------

ERS 1000-SCRT WH - Czujnik

1225195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225195>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27143137
ECLASS-13.0	27143137
ECLASS-12.0	27143137

ETIM

ETIM 8.0	EC000926
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl