

# SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Tuleje do oznaczania przewodów



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826255:B>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk liter wielkich: B, wielkość pola opisowego: 6,6 x 4,3 mm, żółty, rodzaj montażu: nawlec

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0826255:B     |
| Jednostka opakowania                | 250 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 250 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | BG2221        |
| Klucz produktu                      | BG2221        |
| GTIN                                | 4046356425421 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,295 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,23 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900      |
| Kraj pochodzenia                    | SE            |

# SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Tuleje do oznaczania przewodów



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826255:B>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Profil                         |

### Opisywanie

|         |   |
|---------|---|
| Nadruki | B |
|---------|---|

### Montaż

|                |        |
|----------------|--------|
| Sposób montażu | nawlec |
|----------------|--------|

### Dane materiału

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor                   | żółty                |
| Materiał                | Polichlorek winylu   |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                   |
| Zawarte materiały       | bez silikonu i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05                |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Test odporności na zadrapania

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
| Wymagania              | $\geq 5$ N                                |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

#### Test taśmy klejącej

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

#### Temperaturowy test przechowywania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym  |
| Czas trwania           | 96 h                                    |
| Temperatura badania    | 105 °C                                  |

#### Odporność na działanie temperatur

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------|

# SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Tuleje do oznaczania przewodów



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826255:B>

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Czas trwania badania  | 240 h                                  |
| Rating 80 °C (105 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                             | ISO 175:2010 (jako podstawa)           |
| Czas trwania badania                               | 168 h                                  |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda słona (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Benzyna<br>[CAS No. 64742-49-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                     | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania   | 96 h                                   |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 60 °C                                                                                  |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność                                         | 1 rok                                                                                             |

## Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 4,2 mm  |
| Wysokość  | 9,5 mm  |
| Długość   | 6,60 mm |

## Wymiary zewnętrzne

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| średnica zewnętrzna | 4 mm ... 10 mm |
|---------------------|----------------|

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Tuleje do oznaczania przewodów



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826255:B>

## Akcesoria

### SD-WMS 5 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826475>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 16 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)