

SD-WMS 10 (SY)R YE:+ - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:+

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:+>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk symbolu: +, wielkość pola opisowego: 6,6 x 4,3 mm, żółty, Wymiary produktu różnią się od wcześniejszej wersji!, rodzaj montażu: nawlec

Dane handlowe

Numer artykułu	0826268:+
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2221
Klucz produktu	BG2221
GTIN	4046356425698
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,299 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,299 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMS 10 (SY)R YE:+ - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:+

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:+>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	+
---------	---

Montaż

Sposób montażu	nawlec
----------------	--------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Polichlorek winylu
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura badania	105 °C

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
------------------------	-------------------------------------

SD-WMS 10 (SY)R YE:+ - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:+

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:+>

Czas trwania badania	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	1 rok

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
Wysokość	9,5 mm
Długość	6,60 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SD-WMS 10 (SY)R YE:+ - Tuleje do oznaczania przewodów



0826268:+

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826268:+>

Akcesoria

SD-WMS 5 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826475>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl