

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów



3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączy szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

## Korzyści

- Pewne stykanie i zatraskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
- Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3032802               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z3X                |
| Klucz produktu                      | BE2Z3X                |
| Strona katalogu                     | Strona 413 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626369365         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,464 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,36 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274 |
| Informacje ogólne | Nie wtykać pod napięciem                                                                                        |
| Informacje ogólne | Zatraskowy element testujący, dlatego nadaje się tylko do jednorazowego podłączenia                             |

### Właściwości produktu

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ produktu    | Gniazda wtyków pomiarowych |
| Liczba biegunów | 1                          |

### Parametry elektryczne

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 10 A  |
| napięcie maksymalne        | 250 V |

### Dane przyłączeniowe

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 10 A |
|----------------------------|------|

### Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| Szerokość      | 5,8 mm  |
| Wysokość       | 51,5 mm |
| Długość        | 5,8 mm  |
| średnica       | 5,8 mm  |
| Średnica kołka | 2,4 mm  |

### Dane materiału

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | fioletowy |
| Materiał                | Miedź     |
| Klasa palności wg UL 94 | V0        |
| Materiał izolacyjny     | PA        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba cykli wtykania | 1 |
|-----------------------|---|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 70 °C                                                            |

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Montaż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
|------------------|-------------------|

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141148 |
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)