

PSBJ-GSK/S-N BU - Gniazdo testowe



3032894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032894>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: niebieski

Dane handlowe

Numer artykułu	3032894
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 588 (C-1-2019)
GTIN	4046356948364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,61 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
--------------	----------------------------

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcenia gniazda pomiarowego	0,6
---------------------------------------	-----

Wymiary

Szerokość	6 mm
Wysokość	44 mm
Długość	4,8 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
materiał styku	PE-LD, mosiądz posrebrzany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 8.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

3032894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032894>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl