

WIREMARK-F 23 - Folia drukowna dla automatów oznaczania przewodów



5144055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144055>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Folia drukowna dla automatów oznaczania przewodów, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: WIREMARK, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22,8 x 14 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	5144055
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2211
Klucz produktu	BG2211
Strona katalogu	Strona 418 (CL-2005)
GTIN	4017918921965
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	398 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	324 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	CH

WIREMARK-F 23 - Folia drukowna dla automatów oznaczania przewodów



5144055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144055>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Etykiety

Wymiary

Szerokość	23 mm
Długość	100 m

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	1,6 mm ... 5,6 mm
---------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PEPT

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 0 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S

WIREMARK-F 23 - Folia drukowna dla automatów oznaczania przewodów



5144055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144055>

Cykle	2
-------	---

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (100°C krótkotrwale)
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

WIREMARK-F 23 - Folia drukowna dla automatów oznaczania przewodów



5144055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144055>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl